



Nr. 18.850 /18.924/ 14.12. 2013

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

CLARIFICĂRI

Ref: Achiziție directă de lucrări de reparații curente „Schimbare partiala a tamplariei exterioare la sediul Consiliului Judetean Iasi, B-dul. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Iasi”

Ca răspuns la solicitările transmise de operatorii economici interesați, autoritatea contractantă publică următoarele clarificări:

Întrebare 1: Vă rugăm să ne transmiteți cotele ferestrelor și ușilor deoarece cele afișate pe site-ul dumneavoastră nu sunt lizibile;

Răspuns 1: S-au republicat pe site-ul Consiliului Judetean Iasi plansele pentru tamplarie. Va rugam sa accesati pagina web a Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro, sectiunea Licitatii/Achizitii publice ale Consiliului Judetean.

Întrebare 2: Vă rugăm să specificați unde și cum sunt poziționate deschiderile oscilobatante; Vă rugăm să precizați numărul de bucăți pentru fiecare poziție;

Răspuns 2: Se anexeaza Tabloul de tamplarie cu mentinerea specificatiei din Caietul de sarcini: „Executia tamplariei din PVC cu geam termopan se va face in baza masuratorilor si schitelor proprii dupa obtinerea acceptului din partea beneficiarului (Consiliul Județean Iași)”.

SIMBOL OBIECT	DIMENSIUNI EXTERIOARE DE EXECUTIE		SUPRAF. PE BUC. (mp)	PLANSA	TOTAL BUC	TOTAL SUPRAFATA (mp)
	L (m)	H (m)				
F1	0.58	0.88	0.51	1	7	3.57
F2	3.18	0.88	2.80	1	1	2.80
F3 s	1.78	0.88	1.57	1	9	14.10
F3 d	1.78	0.88	1.57	1	9	14.10
F4 s	1.59	2.17	3.45	3	16	55.20
F4 d	1.59	2.17	3.45	1	29	100.06
F5	1.48	2.16	3.20	1	8	25.57
F6	2.43	2.16	5.25	2	2	10.50
F7	1.63	2.16	3.52	2	5	17.60
F8	2.03	2.16	4.38	2	1	4.38
F9	1.19	2.16	2.57	2	5	12.85
F10	1.70	2.89	4.91	3	2	9.83

F11	3.18	2.16	6.87	3	7	48.08
F12	3.28	2.16	7.08	4	6	42.51
F13	3.28	2.89	9.48	4	9	85.31
F14	4.38	3.70	16.21	5	1	16.21
F15	2.95	2.97	8.76	6	1	8.76
F16	1.98	2.20	4.36	7	29	126.32
F17	3.00	2.80	8.40	7	1	8.40
U18	1.955	3.11	6.08	8	1	6.08
F19	1.53	2.89	4.42	8	2	8.84
F20	1.98	2.89	5.72	9	12	68.67
F21	1.95	2.16	4.21	9	2	8.42
F22	1.98	2.20	4.36	10	2	8.71
F23	7.65	2.89	22.11	11	1	22.11
TOTAL						729.00

Doar pentru ferestrele cu minim 2 ochiuri pe un rand va exista o singura rama oscilobatanta. Pozitia acesteia (stanga sau dreapta) va fi decisa la momentul masuratorilor in teren, dupa semnarea contractului cu ofertantul desemnat castigator .

Întrebare 3: Vă rugăm să specificați dacă există uși și care este deschiderea acestora (interior sau exterior);

Răspuns 3: Sensul de deschidere al usii U18 – plansa 8 este spre exterior.

Clarificare nr. 2