



Nr. 18.886 / 14.12. 2013

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

## CLARIFICĂRI

*Ref: Achiziție directă de lucrări de reparații curente „Schimbare partiala a tamplariei exterioare la sediul Consiliului Judetean Iasi, B-dul. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Iasi”*

Ca răspuns la solicitările transmise de operatorii economici interesați, autoritatea contractantă publică următoarele clarificări:

**Întrebare 1:** Precizarea exacta a numărului de bucăți aferente fiecărei poziții.  
Exemplu : F1 – număr bucăți;

**Răspuns 1:** Se anexeaza Tabloul de tamplarie cu mentinerea specificatiei din Caietul de sarcini: „Executia tamplariei din PVC cu geam termopan se va face in baza masuratorilor si schitelor proprii dupa obtinerea acceptului din partea beneficiarului (Consiliul Județean Iași)”.

SIMBOL OBIECT	DIMENSIUNI EXTERIOARE DE EXECUTIE		SUPRAF. PE BUC. (mp)	PLANSA	TOTAL BUC	TOTAL SUPRAFATA
	L (m)	H (m)				(mp)
F1	0.58	0.88	0.51	1	7	3.57
F2	3.18	0.88	2.80	1	1	2.80
F3 s	1.78	0.88	1.57	1	9	14.10
F3 d	1.78	0.88	1.57	1	9	14.10
F4 s	1.59	2.17	3.45	3	16	55.20
F4 d	1.59	2.17	3.45	1	29	100.06
F5	1.48	2.16	3.20	1	8	25.57
F6	2.43	2.16	5.25	2	2	10.50
F7	1.63	2.16	3.52	2	5	17.60
F8	2.03	2.16	4.38	2	1	4.38
F9	1.19	2.16	2.57	2	5	12.85
F10	1.70	2.89	4.91	3	2	9.83
F11	3.18	2.16	6.87	3	7	48.08
F12	3.28	2.16	7.08	4	6	42.51
F13	3.28	2.89	9.48	4	9	85.31
F14	4.38	3.70	16.21	5	1	16.21
F15	2.95	2.97	8.76	6	1	8.76
F16	1.98	2.20	4.36	7	29	126.32
F17	3.00	2.80	8.40	7	1	8.40
U18	1.955	3.11	6.08	8	1	6.08

F19	1.53	2.89	4.42	8	2	8.84
F20	1.98	2.89	5.72	9	12	68.67
F21	1.95	2.16	4.21	9	2	8.42
F22	1.98	2.20	4.36	10	2	8.71
F23	7.65	2.89	22.11	11	1	22.11
<b>TOTAL</b>						<b>729.00</b>

**Întrebare 2:** Să se precizeze care ferestre au ochiuri mobile, fixe și duble (oscilobatante). În caietul de sarcini toate schitele au doar deschideri simple;

**Răspuns 2:** Doar pentru ferestrele cu minim 2 ochiuri pe un rand va exista o singura rama oscilobatanta. Pozitia acesteia (stanga sau dreapta) va fi decisa la momentul masuratorilor in teren, dupa semnarea contractului cu ofertantul desemnat castigator.

**Întrebare 3:** Geamul termopan de 24mm: 2 foi Low-E (din punct de vedere tehnic nu este cea mai optima alegere, se recomandă 24mm Float+Low-e cu argon);

**Răspuns 3:** Se respecta caietul de sarcini – „Geam termopan doua foi de geam Low-e de 24 mm cu argon pentru stoparea poluarii fonice si emisivitate redusa (pe timpul iernii - nu patrunde frigul)”.

**Întrebare 4:** Reparațiile glafurilor pe interior – dacă se fac la var alb și la exterior – dacă se vor face la culoarea fațadei;

**Răspuns 4:** Reparațiile glafurilor interioare se fac la var alb iar la exterior la finisajul existent al fatadei.

**CLARIFICAREA NR. 1**