




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Calea Chișinăului nr. 23, cod. 700265, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 37702/16.09.2025



Nr. de exemplare 1

Aprobat,
PREȘEDINTE
Costel ALEXE

CLARIFICARI

privind achiziția directă de furnizare

„Sistem control acces și sistem antiefracție”- (un complet), necesar Centrului Militar Zonal „General Gheorghe Mărdărescu” Iași, mun. Iași, str. Arh. G. M. Cantacuzino, nr. 20, jud. Iași

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele clarificari:

ÎNTREBARE 1:

- „Vă rugăm să specificați dacă obiectul achiziției presupune extinderea și integrarea unui sistem existent de control acces, antiefracție și detecție incendiu sau, dimpotrivă, implementarea unui sistem nou.”

RĂSPUNS 1:

Obiectul achiziției este implementarea unui sistem nou, sistem care va fi extins ulterior la nivelul întregii clădiri (aproximativ încă 22 încăperi).

ÎNTREBARE 2:

- „Există în prezent un proiect tehnic elaborat pentru aceste sisteme? Dacă da, este necesar să avem acces la acesta.”

RĂSPUNS 2:

Nu există un proiect tehnic elaborat pentru aceste sisteme, lăsând la aprecierea ofertantului implementarea, luând în considerare și upgradarea ulterioară a sistemului.

ÎNTREBARE 3:

- „În măsura posibilităților, solicităm punerea la dispoziție a planurilor tehnice existente, necesare pentru dimensionarea corectă a echipamentelor și pentru stabilirea traseelor de cablare.”

RĂSPUNS 3:

Planurile tehnice vor fi puse la dispoziție individual, la vizita la sediul Centrului Militar Zonal Iași.

ÎNTREBARE 4:

- „Vă rugăm să desemnați o persoană de contact cu pregătire tehnică din cadrul unității dumneavoastră, care să ne poată furniza detalii suplimentare și să faciliteze vizita tehnică în locație.”

RĂSPUNS 4:

Persoană de contact: Radu Arnăutu (CJ Iași) – telefon: 0745.622.227 și Dragoș Ichim (CMZ Iași) – 0762.614.268.

ÎNTREBARE 5:

- „Din documentația disponibilă nu reiese menționarea unui producător sau a unor specificații tehnice detaliate pentru echipamentele solicitate. Vă rugăm să clarificați dacă se acceptă propuneri de echipamente compatibile, în baza performanțelor și standardelor tehnice în vigoare, sau se dorește un anumit producător.”

RĂSPUNS 5:

Se acceptă propuneri de echipamente compatibile, în baza performanțelor și standardelor tehnice în vigoare.

ÎNTREBARE 6:

- „În ceea ce privește lucrările de instalare, vă rugăm să precizați dacă realizarea cablajului se dorește a fi executată în variantă aparentă sau îngropată.”

RĂSPUNS 6:

Realizarea cablajului se dorește a fi executată în variantă aparentă.

ÎNTREBARE 7:

- „Pentru o corectă dimensionare a materialelor și echipamentelor, vă rugăm să ne comunicați dimensiunile încăperilor vizate (înălțime, lungime și lățime).”

RĂSPUNS 7:

Dimensiuni încăperi: aprox. 12 mp cu înălțime de aproximativ trei metri.

ÎNTREBARE 8:

- „De asemenea, vă rugăm să precizați materialele din care sunt confecționate ușile celor 10 încăperi incluse în obiectul achiziției, astfel încât să putem selecta modelele de yale corespunzătoare.”

RĂSPUNS 8:

Ușile celor 10 încăperi sunt metalice, de tipul celor montate la intrare în apartamente, grosime normală.

ÎNTREBARE 9:

- „În final, dorim o clarificare privind rolul și utilitatea senzorilor de mișcare și de fum în cadrul sistemului de control acces, pentru a putea integra aceste elemente într-o arhitectură tehnică adecvată.”

RĂSPUNS 9:

Rolul senzorilor de mișcare este acela de a acționa alarma în cazul în care sistemul antiefracție din încăperea respectivă este armat. Rolul senzorilor de fum este acela de a acționa alarma în cazul detectării unui pericol de incendiu.

DIRECTOR EXECUTIV

Anca Luminița MUȘCHERU

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului*

**COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,**

Mariana PIETRĂRU

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului*

**CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Caty Ionela COSTIN**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*